

| Chemisch-physikalische Untersuchungen | Ergebnis    | Anforderung   | Grundlage | Beurteilung |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Eisen                                 | 0.0054 mg/L | max. 0.3 mg/L | FIV       | einwandfrei |

286375 Brunnen Voia Principala 62, 7083  
Lantsch/Lenz

**Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.**

Trinkwasser im Verteilernetz


Probe vom 04.04.2017, 10:30 h  
Flaschennummer: 78 / 105  
Probentemperatur: 6.3 °C  
Aussehen: klar  
Probenzustand bei Eingang: gekühlt  
Probenanlieferung: persönlich  
Nutzung: genutzt  
Witterung: leichter Regen in den letzten 24h  
Meereshöhe: 1330 m

| Mikrobiologische Untersuchungen | Ergebnis      | Anforderung     | Grundlage    | Beurteilung |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Aerobe, mesophile Keime         | nn KBE/mL     | max. 300 KBE/mL | HyV Anhang 2 | einwandfrei |
| Escherichia coli                | nn KBE/100 mL | nn KBE/100 mL   | HyV Anhang 2 | einwandfrei |
| Enterokokken                    | nn KBE/100 mL | nn KBE/100 mL   | HyV Anhang 2 | einwandfrei |

| Chemisch-physikalische Untersuchungen | Ergebnis  | Anforderung   | Grundlage | Beurteilung |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| Gesamthärte                           | 24.9 °fH  | -             | -         | -           |
| Säureverbrauch                        | 15.2 °fH  | -             | -         | -           |
| Resthärte                             | 9.75 °fH  | -             | -         | -           |
| Nitrat                                | 2.3 mg/L  | max. 40 mg/L  | FIV       | einwandfrei |
| Magnesium                             | 24.4 mg/L | -             | -         | -           |
| Calcium                               | 59.8 mg/L | -             | -         | -           |
| Eisen                                 | nn mg/L   | max. 0.3 mg/L | FIV       | einwandfrei |

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und  
Tiergesundheit Graubünden**  
Bereich Lebensmittelsicherheit

  
Dr. Adrian Schmitt  
Leiter Inspektorat West

#### Bemerkungen

Gesetzes- und Verordnungstexte unter [www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html](http://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html)

#### Beilagen

Rechnung